

御中

株式会社 恒和
〒 243-0803
神奈川県厚木市山際780-13
TEL:046-245-3661
FAX:046-245-5177

省エネ改善報告書

担当: 渡部 康洋

計測期間 平成24年2月10日 ~ 平成24年2月17日

改善前

No.	メーカー	型式	シリアルNo.	定格電力 (kW)	計測電力 (kW)
1	日立	OSP-15VAR I	U1079464	15.0	3.4
2	三井	Z155AS-R	XF10141C-1410	15.0	13.5
3	北越	SASG19SD-57	571PAS0500	18.5	15.6
4					
5					
合計				48.5	32.5

計測期間 平成25年3月4日 ~ 平成25年3月11日

改善後

No.	メーカー	型式	シリアルNo.	定格電力 (kW)	消費電力 (kW)
1	日立	CSP-15VAR I	U1079464	15.0	10.6
2	日立	CSP-11M5AR	U1066546	11.0	7.2
3	岩田	CFBS55-14	ML1104	5.5	3.9
4					
5					
合計				31.5	21.7



計測結果

※ 計測電力は平均値です。

改善前
32.5 kW × 280 hr/月 × ¥200 = ¥182,000 /月

改善後
21.7 kW × 280 hr/月 × ¥200 = ¥121,520 /月

省エネ効果として ¥60,480 /月